

普建委〔2025〕58号

关于上报2025年排水设施整修工程可行性研究报告（初步设计深度）的请示

上海市普陀区发展和改革委员会：

根据沪河长办〔2022〕14号上海市河长制办公室关于印发《进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见》要求和上海市城镇公共排水管道设施维护管理工作考核办法，推进辖区内排水管道设施维护管理全指标达标。需对区域内损坏的雨污水连管及雨水口进行整修。

目前已完成《2025年排水设施整修工程可行性研究报告（初步设计深度）》的编制，工程概况如下：

一、工程范围

本次工程涉及普陀区内9个街道(镇):桃浦镇、万里街道、真如镇街道、长征镇、长风新村街道、曹杨新村街道、宣川路街道、

甘泉路街道、长寿路街道。排水设施主要涉及到雨水口、雨水口连管、污水支连管，本次排水设施需整修改造具体分布在 69 条路中的 85 个路段。其中雨水口及雨水连管涉及到 79 个路段，污水支连管改造部分主要涉及到 6 个路段。

二、建设内容

主要包括翻排雨水支连管 1146 米、更换新型雨水口 1262 座、翻排污水支连管 83 米，另安装雨水口截污挂篮 1000 只，并做好相关道路翻挖修复工作。

三、工程投资估算

本工程总投资 1801.03 万元。其中，工程费用 1518.04 万元，其他费用 197.23 万元，预备费 85.76 万元。建设资金由普陀区政府财力解决。本工程项目法人为上海市普陀区市政水务管理中心，项目采用代建制。

妥否，请批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2025 年 6 月 12 日

上海市普陀区建设和管理委员会

2025 年 6 月 12 日印发
